

KOMUNIKAT 1/2020
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

Dnia 04 września 2020 r. **stwierdzam brak przydatności wody do spożycia** pochodzącej z Ujęcia Wody w Wielowsi zaopatrującego miejscowości **Wielowieś, Sieroty, Chwoszcz, Czarków, Kieleczka, Radonia, Raduń, Zacharzowice, Borowiany** - decyzja nr NS/HK-4561-14/D-104/20, z uwagi na obecność bakterii grupy coli, co jest niezgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

woda nie nadaje się do spożycia

- **nie może być używana do przygotowania posiłków**
- **nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.**
- **nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych ran**

Woda może być wykorzystywana w gospodarstwach domowych (kąpeli, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet) bez ograniczeń, jednakże zaleca się prewencyjne przegotowywanie wody przeznaczonej do kąpieli niemowląt oraz osób starszych o obniżonej odporności. Do mycia naczyń, owoców i warzyw wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.



W chwili obecnej prowadzone są działania polegające na ustaleniu przyczyny namnażania się mikroorganizmów oraz dezynfekcji sieci wodociągowej.

Zarządca obiektu został zobligowany do poinformowania konsumentów o braku przydatności wody do spożycia i zapewnienia zastępczego źródła wody.

Jakość wody będzie na bieżąco monitorowana celem potwierdzenia skuteczności podjętych działań naprawczych, a informacje będą stale aktualizowane.